



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура Петровского
района города Донецка**

ул. Карамзина, 10, г. Донецк.
Донецкая Народная Республика, 283010

1709 додч № 101-1462мх-24

На № _____

Директору Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа №84 городского
округа Донецк»

Е.Е. Хлудевой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений Федеральных законов
«Об образовании в Российской Федерации»,
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«О пожарной безопасности»

Прокуратурой Петровского района города Донецка проведена проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Так, в ходе проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 84 городского округа Донецк» выявлены нарушения ст. 11, 17, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4, п.3, ст.13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», п.3, п.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.1.8, п.1.5, п.2.2.1 п.2.2.3, п.2.5.3, п.2.6.5, п.2.4.11, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.5, п.88, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021г. Не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории; в складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха; не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч. производственный контроль, основанный на принципах ХАССП; туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, а умывальные раковины - электро- или бумажными полотенцами; не организовано медицинское обслуживание в школе (ставка медицинской сестры вакантна, договор со специализированной организацией на оказание медицинской помощи не заключен); сотрудниками не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка (гигиеническое обучение); не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты химии, физики и биологии; отсутствует комната личной гигиены для девочек (обучающихся 5-11 классов); на собственной территории школы частично отсутствует ограждение (забор) по периметру; отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в холодном цехе, на пищеблоке; не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на пищеблоке; не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на пищеблоке; отсутствуют сведения о прохождении периодического медицинского осмотра 24-мя сотрудниками учреждения.)

Исходя из содержания п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В ходе проверки Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 84 городского округа Донецк» Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Петровского района г. Донецка Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике выявлены нарушения п.п. 9, 27, 30, 35, 36, 60, 409 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании;

руководитель не обеспечил заполнения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание; руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации; эвакуационные пути загромождены различными предметами (бочка с водой в коридоре); допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (помещение архива); руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. (пищеблок); руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей; руководитель организации не обеспечил свободное открывание дверей эвакуационных выходов (двери эвакуационного выхода из зала); руководителем организаций не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Таким образом, вышеуказанные нарушения законов свидетельствуют о несоблюдении прав, учащихся на безопасные условия обучения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям, что является недопустимым.

Причинами и условиями допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение должностными лицами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №84 городского округа Донецк» обязанностей в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона.

3. Уведомить прокуратуру Петровского района города Донецка о дне, времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца со дня внесения представления, письменно, с приложением заверенных копий документов, уведомить прокуратуру Петровского района г. Донецка.

И.о. прокурора
Петровского района города Донецка
Донецкой Народной Республики

юрист I класса



К.А. Легостаев



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 84 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 84 Г. О. ДОНЕЦК»)

283038, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Лохтина, д. 1А, ОГРН 1229300094913,
ИНН 9302006260, тел./факс: +7 (949) 307-68-11, e-mail: mouschkola84@mail.ru

от 16.10.2024 года № 422/01-10

И. о. прокуратура
Петровского района
города Донецка
Донецкой Народной Республики
Легостаеву К. А.

По результатам рассмотрения Представления об устранении нарушений Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности» сообщаем, что в ГБОУ «ШКОЛА № 84 Г.О. ДОНЕЦК» проведены следующие мероприятия по устранению нарушений :

№ п/п	Нарушение	Информация об устранении	Примечание
	Нарушения ст. 11,17,29,32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4, п.3, ст. 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», п.3, п.8 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». п.1.8, п.1.5, п.2.2.1, п.2.2.3. п.2.5.3, п.2.6.5, п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.5,п.88, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021г.		
1	не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории	при наличии финансирования в 2025 г.	Заявка на включение в бюджетный запрос на 2025г. от 03.10.2024г. № 392
2	в складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха	Устранено	Приложение (фото)
3	не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч.		контроль будет организован по выходу учащихся на

	производственный контроль , основанный на принципах ХАССП, производственный контроль за условиями труда		очное обучение
4	не организовано медицинское обслуживание в школе (ставка медицинской сестры вакантна)	устранено	Договор
5	не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты химии, физики и биологии	при наличии финансирования в 2025г.	не предусмотрено при планировании здания школы, устранение возможно при проведении капитального ремонта
6	отсутствует комната личной гигиены для девочек (обучающихся 5-9 классов)	при наличии финансирования в 2025г.	не предусмотрено при планировании здания школы, устранение возможно при проведении капитального ремонта
7	на собственной территории школы частично отсутствует ограждение (забор) по периметру	при наличии финансирования в 2025г.	Заявка на включение в бюджетный запрос на 2025г. от 03.10.2024г. № 392
8	в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует подвод холодного и горячего водоснабжения	при наличии финансирования в 2025г.	Заявка на включение в бюджетный запрос на 2025г. от 03.10.2024г. № 392
9	не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на пищеблоке		Отсутствует коммерческое предложение
Нарушения п.п. 12, 13, 36, 409 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479			
10	на объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц находящихся в здании	устранено	приложение
12	огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	устранено,	приложение
13	допускается хранение под лестничными маршами предметов из горючих материалов	устранено	приложение
14	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности,	устранено	приложение

	обозначающих эвакуационные выходы. (Выход пищеблока)		
15	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещение электрощитовой, в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. (пищеблок)	устранено	приложение
16	Руководитель не обеспечил свободное открывание дверей эвакуационного выхода из зала		Отсутствует коммерческое предложение

Директор



E.E. Khudееva Е.Е.Хлудеева